



12,5- bzw. 25-Jahres-Prüfung von Wasserlöschanlagen

Soviel ist sicher.

MINIMAX

Dienstleistung

- ▶ Die regelmäßigen Inspektionen und Wartungen ersetzen nicht die umfangreiche 12,5- bzw. 25-Jahres-Prüfung der Sprinkleranlage. Für diese Überprüfung sind besondere Kontrollen durch die Technische Prüfstelle des VdS in Zusammenarbeit mit Minimax als anerkanntem Errichter an der Sprinkleranlage notwendig. Es wird ein neues Installations-Attest über die durchgeführten Arbeiten erstellt.
- ▶ Der Zeitpunkt und der Prüfumfang der Untersuchung sind abhängig von der Art der installierten Sprinkleranlage. Nassanlagen werden dieser Prüfung nach einer Betriebszeit von 25 Jahren und Trockenanlagen nach 12,5 Jahren unterzogen. Die Halbierung des Prüfzeitraums ist erforderlich, da Trockenanlagen gefährdeter sind als Nassanlagen.

Vorteile

- +
 - +
 - +
- Erhöhung der Betriebssicherheit Ihrer Sprinkleranlage durch Prüfung der hydraulischen Verhältnisse
- Sicherung Ihrer Investition und Vermeidung von unnötigen Kosten durch rechtzeitige Überprüfungen
- Erfüllung Ihrer Sorgfalts- und Betreiberpflicht durch Beachtung der Richtlinie VdS CEA 4001

Leistungsumfang

- ▶ Überprüfung der Sprinkleranlage in Zusammenarbeit mit der Technischen Prüfstelle des VdS
- ▶ Außerbetriebnahme und Entleerung der Sprinkleranlage
- ▶ Endoskopische Betrachtung des Rohrnetzes auf Ablagerungen und Korrosion
- ▶ Beurteilung der hydraulischen Beeinträchtigungen der Sprinkleranlage durch Ablagerungen und Inkrustierungen
- ▶ Stichpunktartige Ermittlung und Bewertung der Restwanddicken
- ▶ Sprinklernachprüfung durch VdS-Laboratorien
- ▶ Füllen und Inbetriebnahme der Löschanlage
- ▶ Erstellung eines Protokolls über erledigte Prüfungen und ggf. Vorschlag weiterer Maßnahmen
- ▶ Betätigung und Prüfung aller Entleerungen der Trockenrohrnetze